

供货要求:

- 1.权利保证: 供应商应保证出卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有, 未设有抵押权、租赁权, 未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权, 卖方应承担全部责任。
- 2.产品质量: ①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准; ②产品所有技术性能规格及参数, 应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品(包括零部件), 表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。应提供有效材料(抽验的检验报告、质量认证证书、合格证、上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他任何可以有效证明产品质量合格的资料)证明其产品符合或优于质量要求。
- 3.货物为原厂商未启封全新包装, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追溯查阅。
- 4.安装要求: 所有提供的货物均要按照最新《建筑设计防火规范》进行安装调试; 供货安装过程必须严格按照南京邮电大学相关要求进行, 过程中不得影响在校师生正常的教学与生活, 更不得与在校师生、物业人员产生冲突; 安装过程中不得损坏原有消防设施设备, 如有损坏情况必须无条件换新, 安装过程中产生的一切费用由供应商负责。
- 5.供应商必须按照采购方具体要求安装消防设施设备, 并负责在指定区域安装调试。在质保期内出现任何质量问题由供应商承担。
- 6.供应商负责所有需要安装的消防设施设备的搬运、安装、调试工作, 在这过程中出现的供应商单位人员人身及物品安全问题由供应商自行负责, 与甲方无关。

供应商须知:

- 1.供应商应按照项目需求报价, 标明所提供的设备品牌、规格型号, 主要部件型号及其功能的中文说明, 供货期等; 每项货物和服务只允许有一个报价, 任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件, 备选配件的报价不属于选择的报价)。
- 2.报价采取总承包方式, 包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用, 以人民币报价。
- 3.报价总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金, 以及供应商认为需要的其他费用等。

其他具体要求:

- 1.供应商所提供的主要设备材料(项目要求的立式单、多级消防泵组, 法兰暗杆软密封闸阀、法兰明杆软密封闸阀、消声止回阀)均有检验报告并在报价响应文件中向甲方提供; 若在报价响应文件中不按要求提供相关设备设施的检验报告视为无效报价响应文件。
- 2.提供的货物由供应商免费安装、组装、测试等直至设备运转正常。项目外所产生的一切费用均由供应商承担, 与甲方无关;
- 3.具有独立承担民事责任的能力;
- 4.甲方不提供住宿场所以及校内住宿场地;
- 5.供货时间为甲方指定的时间(由甲方向供应商派发施工单或电话通知)次日起5日内完成拆除供货安装测试调试; 若5日内无法完成拆除、供货、安装、测试, 超出甲方指定完工日期, 根据实际情况处理; 每超过一天(不足一天按照一整天计算)甲方按照供应商报价总价款的5%进行处罚(从决算中扣除); 供货安装测试调试产生的所有费用以及所有工作人员的人身安全等由供应商承担与甲方无关; 供应商必须在报价响应文件中单独出具供货安装测试完成交付的具体时间的承诺书, 不提供视为无效报价响应文件;
- 6.甲方单位组织专家等对供应商所提供货物、安装完成后的运转情况进行鉴定验收(阶段鉴定验收、终期鉴定验收、全数检验验收、抽样检验验收), 若发现虚假、作假、不

满足相关规范要求的现象，甲方有权要求供应商及时进行整改（整改期间的时间计算在甲方指定完工的日期内，产生的一切后果及费用由供应商承担，与甲方无关）。若在甲方限期内整改后仍然无法达到相关规范要求或未能整改，由供应商向甲方单位（单次）偿付总价的 5% 处罚金（从决算中扣除）。

7. 供应商在拆除安装测试调试期间，现场须安排一名具有注册消防工程师资质的人员为现场项目负责人，对此次维修换新拆除、安装过程进行全时全程监督，确保现场工作人员操作符合相关规范要求，直至安装交付验收完毕；另外，供应商还须安排一名具有资格资质的安全管理员对此次项目的过程进行全时全程监督，确保现场工作安全顺利进行，直至交付验收完毕。对上述人员的安排，供应商须在报价响应文件中向甲方单位单独出具承诺书，不提供视为无效报价响应文件。甲方将不定时派员巡视此次项目的进度完成情况。甲方若发现工作期间现场无项目负责人和安全管理员在现场监督，甲方有权立即叫停，要求供应商立即整改（停工期间的时间计算在甲方指定完工的日期内，产生的一切后果及费用由供应商承担，与甲方无关）；甲方若发现工作期间现场项目负责人属于无证人员，甲方有权立即叫停，要求供应商立即整改（停工期间的时间计算在甲方指定完工的日期内，产生的一切后果及费用由供应商承担与甲方无关）；

8. 货物进场后，甲方对货物质量、品牌、型号、数量等进行鉴定查验。货物符合标准经甲方同意后方可安装；若货物不符合标准，甲方有权立即退货，要求供应商在甲方指定时间内（以甲方书面指定时间为准）进行调换（调换的时间计算在甲方指定的日期内）。若甲方邀请质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担，并调换有问题商品或部件（调换的时间计算在甲方指定的日期内），产生的一切后果及费用由供应商承担，与甲方无关。

9. 供应商应承诺货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。供应商需在报价响应文件中向甲方单位单独出具承诺书，不提供视为无效报价响应文件；

10. 安装过程中若对电线、电路、电缆、光纤等线路、管网等造成损坏影响，均由供应商承担相关费用及后果，与甲方无关。供应商必须按照相关部门的要求和规定及时修复。

11. 夜间工作期间，不得影响学生学习、生活和休息。若影响学生的学习、生活和休息，或接到学生投诉举报等，供应商必须立即无条件停工，产生的一切后果及费用由供应商承担，与甲方无关。供应商须承诺高标准做好夜间施工安全管控，配备大功率无眩光投光灯等全套夜间作业照明设备，在施工区域设置全封闭反光围挡与警示标识，安排专人现场值守引导通行，平衡施工照明与学生休息需求，确保施工期间校园通行零事故、师生生活零干扰。供应商须在报价响应文件中向甲方单位单独出具承诺书，不提供视为无效报价响应文件。

承诺书

我公司郑重承诺具备以下条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉；
- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收的良好记录；
- 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称：XXX（盖章）日期：XXX 年 XX 月 XX

序号	项目名称	参考品牌产品型号	数量	备注
1.	DN50 立式多级消防泵及配套辅材（损坏换新含安装）	格兰富、上海凯泉、上海东方、上海连成、上海成峰、XBD6.0/5W-Q、5.5kW	2 台	南泵房喷淋稳压
2.	DN65 立式单级消防泵及配套辅材（损坏换新含安装）	格兰富、上海凯泉、上海东方、上海连成、上海成峰、XBD5.0/5G-L-CF、7.5kW	3 台	教五泵房稳压泵、校区其他部位稳压泵以及校区内备用稳压泵
3.	DN50 立式多级消防泵及配套辅材（损坏换新含安装）	格兰富、上海凯泉、上海东方、上海连成、上海成峰、XBD8.0/5W-Q、7.5kW	2 台	南泵房消火栓稳压
4.	定制稳压控制柜及配套辅材（损坏换新含安装）	CFK-2P-11、主要元件为正泰循环控制时间继电器（两泵可定时切换）	1 台	南泵房消火栓稳压控制柜
5.	定制稳压控制柜及配套辅材（损坏换新含安装）	CFK-2P-7.5、主要元件为正泰循环控制时间继电器（两泵可定时切换）	1 台	南泵房喷淋稳压控制柜
6.	法兰明杆软密封闸阀及配套辅材（损坏换新含安装）	上海仓岭、上海沪工、上海开维喜、上海冠龙、苏州纽威、DN80	2 个	南泵房喷淋稳压
7.	消声止回阀及配套辅材（损坏换新含安装）	上海仓岭、上海沪工、上海开维喜、上海冠龙、苏州纽威、DN80	2 个	南泵房喷淋稳压
8.	法兰橡胶软接头及配套辅材（损坏换新含安装）	上海沪工、上海仓岭、国标、DN80	2 个	南泵房喷淋稳压
9.	消声止回阀及配套辅材（损坏换新含安装）	上海仓岭、上海沪工、上海开维喜、上海冠龙、苏州纽威、DN50	4 个	教五泵房稳压

10.	手柄对夹软密封蝶阀及配套辅材（损坏换新含安装）	上海仓岭、上海沪工、上海开维喜、上海冠龙、苏州纽威、DN50	4 个	教五泵房稳压
11.	不锈钢法兰补偿器及配套辅材（损坏换新含安装）	上海仓岭、上海沪工、上海开维喜、上海冠龙、苏州纽威、国标、DN100	2 个	二食堂楼顶消防供水环管
12.	法兰暗杆软密封闸阀及配套辅材（损坏换新含安装）	上海仓岭、上海沪工、上海开维喜、上海冠龙、苏州纽威、国标、DN100	8 个	菊苑内消防供水支管以及二食堂楼顶消防供水环管
13.	砌筑管道阀门井（拆旧换新）	M10+C25、50*50	4 个	菊苑内消防供水支管
14.	泵组槽钢底座制作安装（含喷涂金属防锈漆）	Q235B、E43 系列（J422/J427）、除锈达到 St2.5 级	4 套	南泵房
15.	消防稳压泵维修（损坏故障维修）		2 台	教五泵房